

## Utbytesförslag från Wilo-Pumplotsen

### Befintlig pump Cirkulation

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Bygglängd	380 mm
Benämning	VVC 33/4217/4222	Pumphusgänga/fläns	G 32 inv.
		Anslutningsspänning	3x400 V

### Cirkulation Konventionell

Benämning	IPgP 25/120-0,65/2	Bygglängd	260 mm
Artikelnummer	2835024	Pumphusgänga/fläns	G 40 utv.
RSK-nummer	5760058	Anslutningsspänning	3x400 V
		Märkström	1,8
		Effekt avgiven P2	0.65 kW
		Mediatemperaturområde	-20 - +120 °C

### Anmärkning

Obs! Ombyggnad av rör.

#### Viktigt att känna till!

Observera att föreslagen pump/pumpar i vissa fall ej exakt överensstämmer med befintlig pump/system med avseende på t.ex :

- kapacitet, tekniska data och materialspecifikation
- montage- och inbyggnadsmått
- funktion mot styr- och reglerutrustning

Vid osäkerhet gällande pumpbytet - kontakta alltid Wilo-Kundsupport enligt adressuppgifter nedan.