

## Utbytesförslag från Wilo-Pumplotsen

### Befintlig pump Cirkulation

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Bygglängd	200 mm
Benämning	VP 32/50/60/70/80/93	Pumphusgänga/fläns	DN 32 PN6
		Anslutningsspänning	3x400 V

### Högeffektiv Standard

Benämning	Yonos PICO 30/1-6 -180	Bygglängd	180 mm
Artikelnummer	4215520	Pumphusgänga/fläns	G 50 utv.
RSK-nummer	5758677	Anslutningsspänning	1x230 V
		Märkström	0.44
		Mediatemperaturområde	-10 - +95 °C

### Anmärkning

Passar tillsammans med utbytestillbehör utan krav på ombyggnad av rörsystem. Obs! 1-fas.  
 Flänsbyte vid 3-håls fläns.

### Utbytestillbehör

Benämning	Gängfläns G 50 inv, hål 90-110 mm, byggl 2x10 mm
Artikelnummer	2835392
RSK-nummer	5761718
Antal	1

## Viktigt att känna till!

Observera att föreslagen pump/pumpar i vissa fall ej exakt överensstämmer med befintlig pump/system med avseende på t.ex :

- kapacitet, tekniska data och materialspecifikation
- montage- och inbyggnadsmått
- funktion mot styr- och reglerutrustning

Vid osäkerhet gällande pumpbytet - kontakta alltid Wilo-Kundsupport enligt adressuppgifter nedan.